


TABLEAU DE POINTS

Quantité	Désignation	Commentaires	AI / TM	AO / TR	DI / TA TS	DO / TC	CI	COM
AFFAIRE - Janzé - Chêne Jaune								
ARMOIRE 1 - Chauffageie								
Primaire								
1	SONDE EXTERIEURE Temp.	neuve	1					
1	Défaut pressostat Manque d'eau				1			
1	SONDE DEPART GENERAL APPLIQUE Temp.	neuve	1					
2	Commande chaudière 2 allures					2		
1	Commande pompe avec Défaut				1	1		
1	Défaut Chaudière				1			
Réseau Radiateurs								
1	SONDE DEPART APPLIQUE Temp.	neuve	1					
2	Commande pompe avec Défaut				2	2		
1	Info. Commutateur marche/arrêt/auto				1			
1	Régulation vanne circuit 3pts					2		
1	Sonde Ambiante Temp.	neuve	1					
Réseau Panneaux rayonnant								
1	SONDE DEPART APPLIQUE Temp.	neuve	1					
2	Commande pompe avec Défaut				2	2		
1	Info. Commutateur marche/arrêt/auto				1			
1	Régulation vanne circuit 3pts					2		
Réseau Traitement d'air								
1	SONDE DEPART APPLIQUE Temp.	neuve	1					
2	Commande pompe avec Défaut				2	2		
Réseau ECS								
1	SONDE DEPART APPLIQUE Temp.	neuve	1					
1	Commande pompe avec Défaut				1	1		
1	SONDE BALLON	neuve	1					
1	SONDE BOUCLAGE ECS APPLIQUE	neuve	1					
Salle Polyvalente étage								
1	Sonde Ambiante Boule Noire Temp. (Rayonnante)	neuve	1					
1	BP Relance en Ambiance				1			
1	CTA Double Flux	Modbus						1
ARMOIRE 1 - Chauffageie			10	0	13	14	0	1
ARMOIRE 2 - CTAs								
CTA Judo								
1	Sonde Ambiante Temp.	neuve	1					
1	BP Relance en Ambiance				1			
1	Sonde Soufflage temp.	neuve	1					
1	Commande vanne batterie chaude 0-10 V	neuve (chauffagiste)		1				
1	Thermostat Anti-gel				1			
1	Commande Registre TOR Antigel					1		
1	Commande ventilateur soufflage & Défaut				1	1		
1	Commande ventilateur reprise & Défaut				1	1		
2	Pressostat filtre	neuf			2			
1	Défaut de Synthèse				1			
CTA Danse Parquet								
1	Sonde Ambiante Temp.	neuve	1					
1	BP Relance en Ambiance				1			
1	Sonde Soufflage temp.	neuve	1					
1	Commande vanne batterie chaude 0-10 V	neuve (chauffagiste)		1				
1	Thermostat Anti-gel				1			
1	Commande Registre TOR Antigel					1		
1	Commande ventilateur soufflage & Défaut				1	1		
1	Commande ventilateur reprise & Défaut				1	1		
2	Pressostat filtre	neuf			2			
1	Défaut de Synthèse				1			
CTA Salle de Musique								
1	Sonde Ambiante Temp.	neuve	1					
1	BP Relance en Ambiance				1			
1	Sonde Soufflage temp.	neuve	1					
1	Commande vanne batterie chaude 0-10 V	neuve (chauffagiste)		1				
1	Thermostat Anti-gel				1			
1	Commande Registre TOR Antigel					1		
1	Commande ventilateur soufflage & Défaut				1	1		
1	Commande ventilateur reprise & Défaut				1	1		
2	Pressostat filtre	neuf			2			
1	Défaut de Synthèse				1			
Salle de Gym								
1	Sonde Ambiante Boule Noire Temp. (Rayonnante)	neuve	1					
1	Commande extracteur & rm				1	1		
ARMOIRE 2 - CTAs			7	3	22	10	0	0