



**PRÉFET
DU MORBIHAN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Envoyé en préfecture le 15/05/2025

Reçu en préfecture le 15/05/2025

Publié le

ID : 056-215600313-20250515-A2025_1505_97-AR

Réf : PV-031E0008-11700-
20250410
031E0008

**PROCÈS-VERBAL
DE LA
Commission d'arrondissement ERP Lorient**

pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les Établissements Recevant du Public et les Immeubles de Grande Hauteur

15/05/2025

Lever d'avis défavorable suite à la visite d'ouverture du 29/04/2025

RESTAURANT SCOLAIRE

Place de la Liberté
56330 CAMORS

Type N 4^{ème} catégorie
Effectif : 272

Vu le Code de l'Urbanisme,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R 143-1 à R 143-47, R 157-1 et R 157-4 ;

Vu le décret n° 95.260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP).

Vu l'arrêté du 21 juin 1982 modifié portant approbation des dispositions particulières du type N (Restaurants et débits de boissons).,

Vu l'arrêté préfectoral du 13 mai 2024 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 relatif au fonctionnement de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et des commissions d'arrondissement,

Vu l'étude préalable au projet PC 05603120T0035-AT20T0002 présenté aux membres de la commission d'arrondissement ERP de Lorient le 11 mars 2021.

I DESCRIPTION

Descriptif général :

Un bâtiment de 480m² en R+1 avec au RDC:

- un hall d'accueil avec infirmerie et sanitaires
- deux salles de restauration de 140m²(salle élémentaire)avec système self et une salle accueillant les maternelles de 64m²

- une cuisine avec préparation chaude et froide fermée par le local plonge

- une légumerie, des chambres froides et des réserves

- un bureau, des locaux de stockage, un local poubelles

- une lingerie, des locaux d'entretien et des sanitaires réservés au personnel

Un préau de 165m² jouxte la salle de restauration des élémentaires

Le toit terrasse est composé de locaux techniques, des panneaux photovoltaïques y sont également implantés.

Descriptif des travaux :

Construction d'un restaurant scolaire avec des panneaux photovoltaïques implanté sur le toit terrasse.

Descriptif sécurité du projet :

a) Effectif

L'effectif maximal du public admissible est déterminé selon les dispositions de l'article N

2a) : Restauration assise - 1 p / m².

Classement : Type N – 4ème catégorie

Effectifs : Public 252 personnes

 Personnel 20 personnes

Total 272 personnes

b) Implantation

Bâtiment situé place de la liberté et accessible sur 2 façades aux engins d'incendie.

c) Isolement par rapport aux tiers

Absence de tiers à moins de 12 m.

d) Construction – Aménagements intérieurs

Construction

Gros œuvre : en béton ;

Charpente : toiture zinc ;

Stabilité de l'ensemble : ½ heure ;

Façades : bardage bois

Plancher :béton

Distribution Intérieure :nature des parois entre locaux et circulations: placo CF1/2h,

nature des parois entre locaux: placo PF1/2h

Blocs-portes : PF 1/2h

Aménagements intérieurs

Revêtement du sol des locaux : M4 minimum.

Revêtement des murs des locaux : M2 minimum.

Revêtement des plafonds des locaux : M1 minimum.

e) Dégagements

Les dégagements sont en nombre et de largeur suffisants (3 dégagements totalisant 7 unités de passage.) et judicieusement répartis.

Prise en charge des personnes souffrant de handicaps par le personnel

f) Désenfumage

Sans objet

g) Electricité – Eclairage de sécurité

Electricité

Les installations électriques sont prévues conformes aux normes en vigueur.

Installation de panneaux photovoltaïques.

Eclairage

Éclairage de sécurité d'évacuation et d'ambiance par blocs autonomes.

h) Ventilation – chauffage

VMC : double flux

PAC: puissance inférieure à 30kw

i) Risques particuliers

Locaux à risques importants : aucun mentionné dans la notice de sécurité,

Locaux à risques moyens : aucun mentionné dans la notice de sécurité

Cuisine fermée

j) Moyens de secours

Alarme, Alerte :

- Equipement d'alarme de type 4 ,

- Téléphone urbain,

Moyens de secours :

- Extincteurs à eau et approprié aux risques,

Disposition facilitant l'intervention des secours :

- Plan et consignes de sécurité

Point d'eau disponible : PI Q: 55 m3/h

II DOCUMENTS PRESENTES

- Attestation de solidité à froid établie par Qualiconsult le 25/04/2025 et ne concluant pas à un avis défavorable ;
- RVRAT établi par Qualiconsult, le 13/05/2025, version 3, ne contenant pas d'observations.

III DÉCISION DE LA COMMISSION

Les membres de la Commission d'arrondissement ERP Lorient émettent un **AVIS FAVORABLE à la levée de l'avis défavorable et à l'ouverture au public.**

La prescription suivante devra être prise en compte :

N° Prescription	Prescriptions particulières au dossier	Article
2021 - 002	Rédiger un document formalisant les solutions retenues pour l'évacuation de la construction en tenant compte des différentes situations de handicaps et si besoin, les procédures et consignes d'évacuation.	GN 8

Le Président,



M PAILLOU Jean-pierre

RAPPEL IMPORTANT :

Conformément à l'article R. 143-42 du Code de la Construction et de l'Habitation, Madame ou Monsieur le Maire devra notifier le résultat de cette visite et sa décision à l'exploitant, soit par voie administrative soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une copie de ce document sera transmise au secrétariat de la commission de sécurité.

« Les renseignements contenus dans ce procès-verbal font l'objet d'un traitement informatisé en application de la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à l'arrêté du 22 janvier 1998 relatif à la création dans les préfectures d'un traitement automatisé de gestion de la liste des établissements recevant du public »