



# PRÉFET DU MORBIHAN

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Réf : PV-177E0008-11806-  
20240111  
177E0008

## **PROCÈS-VERBAL DE LA Commission d'arrondissement ERP Lorient**

pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique  
dans les Établissements Recevant du Public et les Immeubles de Grande Hauteur

-----  
**11/01/2024**  
-----

**Visite périodique du 05/12/2023**

### **RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL**

RUE DE LA LIBERATION  
56330 PLUVIGNER  
-----

Type N 3ème catégorie  
Effectif : 409  
-----

Vu le Code de l'Urbanisme,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R 143-1 à R 143-47, R 157-1 et R 157-4,

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP),  
Vu l'arrêté du 21 juin 1982 modifié portant approbation des dispositions particulières du type N (Restaurants et débits de boissons),

Vu le décret n° 95.260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté préfectoral du 24 avril 2023 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2023 relatif au fonctionnement de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et des commissions d'arrondissement,

Vu le rapport du SDIS56 du 05/12/2023, présenté aux membres de la Commission le 11/01/2024.

### **I. DERNIERE VISITE :**

Procès verbal du 28/01/2021 établi suite à la visite périodique du 09/12/2020

L'établissement n'a pas subi de modifications depuis la dernière visite.

## II. DESCRIPTION

### 2.1 Descriptif de l'établissement

Bâtiment à simple rez-de-chaussée à usage de cantine scolaire.

- une salle de restauration « les grands » de 646,97 m<sup>2</sup>
- une salle de restauration « les petits » de 141,61 m<sup>2</sup>
- une cuisine fermée
- un self
- un hall d'entrée avec vestiaires « filles » et « garçons »
- une infirmerie
- des locaux du personnel
- une buanderie
- un local matériel
- un local poubelles
- une chaufferie
- un bureau
- un garage

### 2.2 Descriptif sécurité :

#### a) Effectif

L'effectif maximal du public admissible est déterminé selon les dispositions de l'article N2 a) (zones de restauration assise) : **par principe sur déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement du nombre de places assises dans la limite du 1 pers/2m<sup>2</sup>.**

- Salle des grands : 200 couverts
- Salle des petits : 200 couverts

Ancien classement

Type	Catégorie	EFFECTIF		
		Public	Pers.	Total
N	2ème catégorie	789	9	798

Nouveau classement

Type	Catégorie	EFFECTIF		
		Public	Pers.	Total
N	3ème catégorie	400	9	409

#### b) Implantation

Bâtiment situé rue de la libération et accessible sur 2 façades aux engins d'incendie.

#### c) Isolement par rapport aux tiers

Absence de tiers à moins de 8 m.

#### d) Construction – Aménagements intérieurs

##### Construction

Gros œuvre : brique + béton stable au feu 1 heure

Plancher : béton coupe-feu 1 heure

Charpente : lamellé-collé stable au feu ½ heure

Couverture : zinc et toiture terrasse végétalisée

Façades : enduit + zinc en bardage

Parois entre locaux et circulations : maçonnerie pare-flammes ½ heure

Parois entre locaux : placoplâtre  
Recoupement des combles prévus tous les 300 m<sup>2</sup> en placostyl  
Aménagements intérieurs  
Revêtement du sol des locaux : M4 minimum  
Revêtement des murs des locaux : M2 minimum  
Revêtement des plafonds : M1 minimum  
Gros mobilier : M3

- e) Dégagements  
Exigible : 3 dégagements totalisant 8 unités de passage  
Existant : 5 dégagements totalisant 11 unités de passage  
Dispositions au titre du GN8 : Prise en charge des personnes en situation de handicap par le personnel.
- f) Désenfumage  
Désenfumage naturel par exutoires.
- g) Électricité – Éclairage de sécurité  
Éclairage de sécurité  
Éclairage de sécurité d'évacuation et d'ambiance par blocs autonomes.  
Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur des ombrières situées sur le parking communal face au restaurant scolaire et le branchement au réseau est fait sur le TGBT du restaurant scolaire.
- h) Ventilation – chauffage  
Ventilation  
VMC  
CTA en toiture terrasse.  
Chauffage  
Plancher chauffant, géothermie par pompe à chaleur
- i) Risques particuliers  
Risques importants : chaufferie – local poubelles  
Risques moyens : local matériel, local buanderie, cuisine
- j) Moyens de secours  
Alarme - alerte :  
SSI de catégorie D avec équipement d'alarme de type 2b.  
Présence d'un téléphone urbain.  
  
Moyens de secours :  
Moyens d'extinction : implantation d'extincteurs judicieusement adaptés aux risques  
DAE situé à la salle Le Borgne à 100m  
  
Dispositions facilitant l'intervention des secours :  
Affichage des plans et consignes d'alerte  
  
Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) :  
PI N° 49 à proximité, Q : 60m<sup>3</sup>/h.

### III. **ESSAIS EFFECTUES**

Type d'essai	Résultat	Observations
Alarme	Satisfaisant	
Eclairage de sécurité	Satisfaisant	
Désenfumage	Satisfaisant	Exutoire A

### IV. **DECISION DE LA COMMISSION**

Suite à la présentation du rapport du groupe de visite, les membres de la Commission d'arrondissement ERP Lorient émettent un **avis favorable à la poursuite de l'exploitation et au reclassement de l'établissement en Type N 3<sup>ème</sup> catégorie.**

Les prescriptions suivantes devront être prises en compte :

N° Prescription	Prescriptions
2020 - 002	Fournir un RVRMD établi par un organisme agréé à la commission de sécurité concernant les travaux d'installation de panneaux photovoltaïques (installation en cours et raccordement prévu début 2021). afin de régulariser les travaux. (Art. GE 8)
2023 - 001	Oter les cartons entreposés dans la chaufferie. (Art. CO 28)
2023 - 002	Limiter le stockage dans le garage attenant à la cuisine. (Art R 143-13 du CCH)
2023 - 003	Procéder au régalge de la sortie de secours située côté salle des petits. (Art. CO 35)
2023 - 004	Evacuer le stockage de chaises et tables entreposés dans la circulation côté infirmerie. (Art. CO 37)
2023 - 005	Ajouter un diffuseur sonore dans le garage afin que l'alarme soit audible. (Art. MS 61)
2023 - 006	Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement. (Art .MS 51)

Le Président,



Céline GUILLOUX

**RAPPEL IMPORTANT :**

Conformément à l'article R. 143-42 du Code de la Construction et de l'Habitation, Madame ou Monsieur le Maire devra notifier le résultat de cette visite et sa décision à l'exploitant, soit par voie administrative soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une copie de ce document sera transmise au secrétariat de la commission de sécurité.

**« Les renseignements contenus dans ce procès-verbal font l'objet d'un traitement informatisé en application de la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à l'arrêté du 22 janvier 1998 relatif à la création dans les préfectures d'un traitement automatisé de gestion de la liste des établissements recevant du public »**