

PRÉFET DU MORBIHAN

Direction départementale des
territoires et de la mer

**COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE
DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ**

DDTM 56/SUHC/UQC

LORIENT

Réunion du mercredi 6 novembre 2024

**AVIS DE LA CCDSA RELATIF A L'ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES HANDICAPEES**

Procès verbal de la réunion

Textes de référence

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 122-3, L.122-6, L. 181-2 et L. 161-1 à L. 165-7 et les articles R. 122-5 à R. 122-21, R. 122-30, R. 122-31, R. 122-35 et R. 162-1 à R. 165-21.

VU l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

DOSSIER N° AT 056 177 24 T 0004

Commune : PLUVIGNER

Demandeur : VILLE DE PLUVIGNER représentée par Mme HINGRAY Diane
Adresse du demandeur : 3 place Saint Michel 56330 PLUVIGNER

Nom établissement : COMPLEXE SPORTIF DU GOH LANNO
Adresse des travaux : rue du Goh Lanno 56330 PLUVIGNER

Type : X Établissements sportifs couverts / Catégorie ERP : 5

Nature des travaux : Chapiteau pour salle de sport temporaire

Membres permanents de la commission :

M. CAUDAL Thierry, Président de la Commission
Mme ORVEILLON Liza, Rapporteur de la commission
M. PRONOST Pascal, Représentant d'association de personnes handicapées
M. JEGOUX Joël, Représentant d'association de personnes handicapées
Mme LE BOULAIRE Patricia, Adjointe, Représentante de la commune de PLUVIGNER

MOTIVATION sur l'autorisation : Favorable

PRESCRIPTIONS

- Les portes vitrées devront être repérables, ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat et visibles de part et d'autre de la paroi vitrée (par exemple, des bandes de 5 cm de largeur situées à une hauteur de 1,10 m et de 1,60 m).
 - L'effort nécessaire pour ouvrir la porte devra être inférieur ou égal à 50 Newtons, que la porte soit ou non équipé d'un dispositif de fermeture automatique.
 - La qualité d'éclairage devra atteindre un minimum de 20 lux dans le parc de stationnement et les circulations piétonnes accessibles, 100 lux dans les circulations intérieures horizontales, 150 lux dans l'escalier et 200 lux au droit du poste d'accueil.
 - Les aménagements et équipements devront être conformes aux règles d'accessibilité relatives aux ERP lors de leur construction ainsi qu'aux IOP lors de leur aménagement édictées par l'arrêté du 20 avril 2017 (consultable sur le site Légifrance NOR : LHAL1704269A).
- À la fin des travaux, une attestation de la conformité de l'établissement devra être établie dans les conditions définies à l'article R 165-17 du code de la construction et de l'habitation. Elle sera ensuite transmise par le demandeur à l'administration directement en ligne via la plateforme démarches-simplifiées.

RECOMMANDATION

- Un système d'écoute à l'attention des personnes déficientes auditives de type B.I.M. (Boucle à Induction Magnétique) adapté devra être mis à disposition du public à l'accueil. L'équipement devra être repérable par un pictogramme normalisé et pourra être mutualisé au sein de la structure. Le personnel devra être formé à son utilisation. Vous trouverez ci-joint une information pour un usage adapté au contexte.

AVIS DE LA COMMISSION

La commission émet un **avis favorable** à la réalisation de ce projet. Cet avis est assorti des prescriptions et de la recommandation énumérées ci-dessus.

A LORIENT, le mercredi 6 novembre 2024

Pour le Préfet

Le président de la commission



M. CAUDAL Thierry