



**PRÉFET
DU MORBIHAN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Réf : PV-177E0013-11806-
20240822
177E0013

**PROCÈS-VERBAL
DE LA
Commission d'arrondissement ERP Lorient**

pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les Établissements Recevant du Public et les Immeubles de Grande Hauteur

22/08/2024

Visite périodique du 02/07/2024

CHAPITEAU DE LA MADELEINE
28 RUE DE MADELEINE
56330 PLUVIGNER

Type L 3ème catégorie
Effectif : 560

Vu le Code de l'Urbanisme,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R 143-1 à R 143-47, R 157-1 et R 157-4,

Vu le décret n° 95.260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP).

Vu l'arrêté du 5 février 2007 modifié portant approbation des dispositions particulières du type L (Salles à usage d'auditions, de spectacles, de réunions ou à usages multiples). ,

Vu l'arrêté préfectoral du 13 mai 2024 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 relatif au fonctionnement de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et des commissions d'arrondissement,

Vu le rapport du SDIS56 du 02/07/2024, présenté aux membres de la Commission le 22/08/2024.

I. DERNIERE VISITE :

Procès verbal du 29/07/21 établi suite à la visite périodique du 29/06/2021

- Les prescriptions suivantes de la dernière visite sont levées :

N° Prescription	Prescription	Article
2021 - 001	Fournir un justificatif de fin de travaux (remplacement d'une issue de secours à l'identique sans modification des UP).	R 123-13

L'établissement n'a pas subi de modifications depuis la dernière visite :

DESCRIPTION

2.1 Descriptif de l'établissement

Etablissement à simple rez-de-chaussée avec une structure bois, couverture fibrociment et bardage avec une façade en 5 volets (portails) roulants.

Salle de 560 m² avec estrade fixe de 18 m²

La salle qui ne comporte pas d'aménagement spécifique est utilisée très ponctuellement pour des vide greniers, ou kermesse des écoles.

2.2 Descriptif sécurité :

a) Effectif

L'effectif maximal du public admissible est déterminé selon les dispositions de l'article L 3c) de l'arrêté du 05 février 2007 modifié : Salle polyvalente - 1 p / m².

b) Implantation

Bâtiment situé rue de la Madeleine et accessible sur 2 façades aux engins d'incendie.

c) Isolement par rapport aux tiers

Absence de tiers à moins de 8 m.

d) Construction – Aménagements intérieurs

Construction

Structure bois, couverture fibrociment, façades en bardage métallique.

Aménagements intérieurs

Revêtement du sol des locaux : M4 minimum

Revêtement des murs des locaux : M2 minimum

Revêtement des plafonds : M1 minimum

Gros mobilier : M3

e) Dégagements

Exigible : 3 dégagements totalisant 6 unités de passage.

Existant : 4 dégagements totalisant 12 unités de passage.

Dispositions au titre du GN8 : Prise en charge des personnes en situation de handicap par le personnel.

f) Désenfumage

Désenfumage naturel par exutoires.

g) Éclairage de sécurité

Éclairage de sécurité d'évacuation et d'ambiance par blocs autonomes.

h) Chauffage

Sans objet.

- i) Risques particuliers
Sans objet.
- j) Moyens de secours
Alarme - alerte :
Équipement d'alarme de type 4
Moyens de secours :
Implantation d'extincteurs judicieusement répartis.
DAE situé salle de la madeleine à environ 100m.
Dispositions facilitant l'intervention des secours :
Plan d'intervention
Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) :
1 PI rue de la Madeleine à 200m.

II. VÉRIFICATIONS TECHNIQUES

Les pièces administratives suivantes ont été examinées :

- Le registre de sécurité ;
- Les vérifications techniques suivantes :

Type	Date	Vérificateur	Observations
MOYENS DE SECOURS			
EXTINCTEURS : Entretien/vérification	10/06/24	PROTECTION BRETONNE	Pas d'observation
ALARME INCENDIE : Entretien et vérification de l'équipement	09/04/24	SOCOTEC	Pas d'observation
DÉSENFUMAGE			
DÉSENFUMAGE NATUREL : Entretien/vérification exutoires	09/04/24	SOCOTEC	Pas d'observation
ÉLECTRICITÉ			
ÉLECTRICITÉ : Entretien et vérification des installations	12/09/23	SOCOTEC	1 observation levée
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ : Entretien et vérification	12/09/23	SOCOTEC	Pas d'observation
FORMATION			
FORMATION incendie du personnel		CEPIM	Cordica Daniel formé en 2023

III. ESSAIS EFFECTUÉS

Type d'essai	Résultat	Observations
Alarme	Satisfaisant	
Éclairage de sécurité	Satisfaisant	
Désenfumage	Satisfaisant	

I. DECISION DE LA COMMISSION

Suite à la présentation du rapport du groupe de visite, les membres de la Commission d'arrondissement ERP Lorient émettent un **AVIS FAVORABLE à la poursuite de l'exploitation.**

Les prescriptions suivantes devront être prises en compte :

N° Prescription	Prescriptions
2024 - 001	Procéder au réglage de la porte d'issue de secours situé coté estrade. Celle-ci doit pouvoir s'ouvrir par simple poussée . (Art CO 45)

La Présidente,



Céline Guilloux

RAPPEL IMPORTANT :

Conformément à l'article R. 143-42 du Code de la Construction et de l'Habitation, Madame ou Monsieur le Maire devra notifier le résultat de cette visite et sa décision à l'exploitant, soit par voie administrative soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une copie de ce document sera transmise au secrétariat de la commission de sécurité.

« Les renseignements contenus dans ce procès-verbal font l'objet d'un traitement informatisé en application de la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à l'arrêté du 22 janvier 1998 relatif à la création dans les préfectures d'un traitement automatisé de gestion de la liste des établissements recevant du public »