



**PRÉFET
DU MORBIHAN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Réf : PV-177E0012-11806-
20230720
177E0012

**PROCÈS-VERBAL
DE LA
Commission d'arrondissement ERP Lorient**

pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les Établissements Recevant du Public et les Immeubles de Grande Hauteur

20/07/2023

Visite périodique du 08/06/2023

FOYER LA MADELEINE
RUE DE LA MADELEINE
56330 PLUVIGNER

Type L 3^{ème} catégorie
Effectif : 446

Vu le Code de l'Urbanisme,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R 143-1 à R 143-47, R 157-1 et R 157-4,

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP),

Vu l'arrêté du 5 février 2007 modifié portant approbation des dispositions particulières du type L (Salles à usage d'auditions, de spectacles, de réunions ou à usages multiples),

Vu le décret n° 95.260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté préfectoral du 24 avril 2023 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2022 relatif au fonctionnement de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et des commissions d'arrondissement,

Vu le rapport du SDIS56 du 08/06/2023, présenté aux membres de la Commission le 20/07/2023.

I. DERNIERE VISITE :

Procès verbal du 09/07/2020 établi suite à la visite périodique du 23/06/2020
L'établissement n'a subi aucune modification depuis la dernière visite.

II. DESCRIPTION

2.1 Historique

-Visite d'ouverture en 2008

2.2 Descriptif de l'établissement

Il s'agit d'une longère en pierres, rénovée en 1999, (R-1 partiel) regroupant :

Au rez-de-chaussée : un accueil, une salle polyvalente (150 m² environ) avec scène intégrée, un bar, des sanitaires.

Au rez-de-cour : un office (sans cuisson), une plonge, une loge (accessible par un escalier situé derrière le rideau de scène), des sanitaires, des placards techniques.

La salle est utilisée pour des réunions, conférences, lotos, spectacles assis.

Néanmoins la salle est utilisée également pour des réceptions type vin d'honneur avec public debout.

2.3 Descriptif sécurité :

a) Effectif

L'effectif maximal du public admissible est déterminé selon les dispositions de l'article L3 a) (salles visées à l'article L1 §1 a, b, c) : nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées, nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'1 pers/0,5ml, nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de **3 personnes/m²**,

b) Implantation

Bâtiment situé rue de la Madeleine et accessible sur 1 façade aux engins d'incendie.

c) Isolement par rapport aux tiers

Absence de tiers

d) Construction – Aménagements intérieurs

Construction

Structure : pierre

Charpente : bois

Couverture : ardoises

Aménagements intérieurs

Revêtement du sol des locaux : M4 minimum

Revêtement des murs des locaux : M2 minimum

Revêtement des plafonds : M1 minimum

Gros mobilier : M3

e) Dégagements

Exigible : 2 dégagements totalisant 6 unités de passage

Existant : 3 dégagements totalisant 7 unités de passage

Dispositions au titre du GN8 : Prise en charge des personnes en situation de handicap par le personnel.

f) Désenfumage

Sans objet

g) Électricité – Éclairage de sécurité

Éclairage de sécurité

Éclairage de sécurité d'évacuation et d'ambiance par blocs autonomes.

h) Ventilation – chauffage

Ventilation

VMC simple flux

Chauffage

Chauffage électrique

- i) Risques particuliers
Locaux à risques importants : Néant
Locaux à risques moyens : Loges et annexes.

- j) Moyens de secours

Alarme - alerte :

Équipement d'alarme de type 4 (remise en lumière et message pré enregistré).
Présence d'un téléphone urbain

Moyens de secours :

Moyens d'extinction : implantation d'extincteurs judicieusement répartis et adaptés aux risques
DAE : A l'entrée de l'établissement.

Dispositions facilitant l'intervention des secours :

Affichage des plans et consignes d'alerte

Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) :

1 PI place de l'église à 95m³/h

III. ESSAIS EFFECTUES

Type d'essai	Résultat	Observations
Alarme	Satisfaisant	DM dans le hall
Eclairage de sécurité	Satisfaisant	

IV. REFERENCES REGLEMENTAIRES

Cet établissement est assujetti aux prescriptions du Code de la Construction, article 143-1 à R 143-47, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés modifiés :

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP),

Vu l'arrêté du 5 février 2007 modifié portant approbation des dispositions particulières du type L (Salles à usage d'auditions, de spectacles, de réunions ou à usages multiples)

V. DECISION DE LA COMMISSION

Suite à la présentation du rapport du groupe de visite, les membres de la Commission d'arrondissement ERP Lorient émettent un **AVIS FAVORABLE à la poursuite de l'exploitation.**

La prescription suivante devra être prise en compte :

N° Prescription	Prescriptions
2023 -001	<p>Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie peut être composé pour cet établissement par des personnes désignées par l'exploitant et entraînées à la manoeuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public.</p> <p>Il peut être admis qu'en atténuation du paragraphe ci-dessus qu'une convention soit signée entre l'exploitant et un ou des utilisateurs de l'établissement pour organiser le service de sécurité lors des activités dans l'établissement qui n'est pas de 1^{ère} catégorie, sans hébergement, sans alarme générale nécessitant une surveillance humaine et dont l'effectif total n'excède pas 300 personnes.</p>

	<p>L'organisateur signataire de cette convention doit être capable d'assurer les missions du 1^{er} paragraphe du présent article.</p> <p>En matière de risque d'incendie et de panique la convention doit comporter les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">- l'identité de la ou des personnes assurant les missions définies ci-dessus,- la ou les activités autorisées,- l'effectif maximal autorisé,- les périodes, les jours ou les heures d'utilisation,- les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition),- les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d'urgence. <p><u>Par la signature de cette convention l'organisateur certifie notamment qu'il a :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des éventuelles consignes particulières données par l'exploitant et s'engage à les respecter,- procédé avec l'exploitant à une visite de l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès et des issues de secours,- reçu de l'exploitant une information sur la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours dont dispose l'établissement. <p>Un exemplaire de cette convention doit être annexé au registre de sécurité.(Art. MS 46)</p>
--	--

Le Président,



Valérie Poulhalec

RAPPEL IMPORTANT :

Conformément à l'article R. 143-42 du Code de la Construction et de l'Habitation, Madame ou Monsieur le Maire devra notifier le résultat de cette visite et sa décision à l'exploitant, soit par voie administrative soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une Ampliation de ce document sera transmise au secrétariat de la commission de sécurité.

« Les renseignements contenus dans ce procès-verbal font l'objet d'un traitement informatisé en application de la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à l'arrêté du 22 janvier 1998 relatif à la création dans les préfectures d'un traitement automatisé de gestion de la liste des établissements recevant du public »