

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Descriptif Général			Etat		Informations Détaillées										Observations Technicien
N° Ordre	Emplacement	Marque Référence	Année	Vérifié	Résultat	Autonomie 1h / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MX	AMBI	BAPI	
BT 1	TD	MERLIN GERIN TBS 50	2011	x	Satisfaisant		x								TLU
BT 2	TGBT	EATON TLU 500	2023	x	Satisfaisant		x								TLU
BT 3	TGBT	EATON TLU 500	2023	x	Satisfaisant		x								TLU
1	ENTREE	KAUFEL PRIMO3 60LA	2019	x	Satisfaisant					x					
2	VESTIAIRES	KAUFEL PRIMO3 60LA	2019	x	Satisfaisant					x					
3	VESTIAIRES	KAUFEL PRIMO3 60LA	2019	x	Satisfaisant					x					
4	SALLE DE PAUSE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
5	IS SALLE DE PAUSE	URA 111 013	2011	x	Satisfaisant					x					
6	ENTREE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
7	COULOIR	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
8	COULOIR	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
9	ESCALIER	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
10	PORTE N° 4	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
11	PORTE N° 4	URA 130007	2018	x	Satisfaisant		x	x		x			x		
12	IS ATELIER	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					



Code Client : **SMP0041**
Echéance de vérification : **2**

SMPRB

SYNDICATS MIXTE DES PAYS DE RANCE ET DE LA BAIE

RUE DES BELETTES
BUREAUX ET USINE
35400 SAINT-MALO

Rapport No : **2502-036082**

Nom Technicien : **Gregory GUINIER**

Date d'intervention : **27/02/25 09:00:00**

Registre signé: **OUI**

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Descriptif Général			Etat		Informations Détaillées										Observations Technicien
N° Ordre	Emplacement	Marque Référence	Année	Vérifié	Résultat	Autonomie 1h / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MX	AMBI	BAPI	
13	ENTREE ATELIER	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
14	TGHT	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
15	TGBT	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
16	LOCAL POSTE D'EAU	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
17	ENTREE AFFINAGE	EATON UNILED 2-45	2024	x	Satisfaisant		x			x					REPLACE CE JOUR DEFAULT D AUTONOMIE
18	AFFINAGE	URA 13001	2011	x	Non Satisfaisant		x	x		x			x		A REMPLACER DEFAULT D AUTONOMIE
18 BIS	AFFINAGE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
19	PORTE FERMENTATION	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
20	AFFINAGE	URA 13001	2011	x	Non Satisfaisant		x	x		x			x		A REMPLACER DEFAULT D AUTONOMIE
21	AFFINAGE	URA 13001	2011	x	Non Satisfaisant		x	x		x			x		A REMPLACER DEFAULT D AUTONOMIE
22	TGBT	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
23	AFFINAGE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
24	AFFINAGE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
25	AFFINAGE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
26	AFFINAGE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					

SECURITEC INCENDIE - 5 Rue Laennec ZI du Bail - 35137 PLEUMELEUC - SARL au capital de 16 000 €uros - Siret 439 275 124 00030

No. TVA: FR 68 439 275 124 00030 - Tel: 02 99 61 21 55 - Fax: - Email: securitec@batisante.fr

Titulaire de la certification de service d'installation d'extincteurs mobiles APSAD R4 no. 445/04

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Descriptif Général			Etat		Informations Détaillées										Observations Technicien
N° Ordre	Emplacement	Marque Référence	Année	Vérifié	Résultat	Autonomie 1h / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MX	AMBI	BAPI	
27	AFFINAGE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
28	AFFINAGE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
29	AFFINAGE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
30	AFFINAGE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
31	AFFINAGE	LUMINOX STD 65C	2018	x	Non Satisfaisant					x					A REMPLACER DEFAULT D AUTONOME
32	AFFINAGE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
33	AFFINAGE	URA 13001	2011	x	Non Satisfaisant			x		x			x		A REMPLACER DEFAULT D AUTONOME
34	AFFINAGE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
35	AFFINAGE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
36	FERMENTATION	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
37	FERMENTATION	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
38	FERMENTATION	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
39	FERMENTATION	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
40	FERMENTATION	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
41	ENTREE FERMENTATION	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					



Code Client : **SMP0041**
Echéance de vérification : **2**

SMPRB

SYNDICATS MIXTE DES PAYS DE RANCE ET DE LA BAIE

RUE DES BELETTES
BUREAUX ET USINE
35400 SAINT-MALO

Rapport No : **2502-036082**

Nom Technicien : **Gregory GUINIER**

Date d'intervention : **27/02/25 09:00:00**

Registre signé: **OUI**

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Descriptif Général			Etat		Informations Détaillées										Observations Technicien
N° Ordre	Emplacement	Marque Référence	Année	Vérifié	Résultat	Autonomie 1h / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	
42	FERMENTATION	URA 130007	2018	x	Satisfaisant			x		x			x		
43	GALERIE TECHNIQUE	EATON UNILED 2-45	2024	x	Satisfaisant		x			x					REMPLECE CE JOUR DEFAULT D AUTONOMIE
44	GALERIE TECHNIQUE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
45	GALERIE TECHNIQUE	EATON UNILED 2-45	2024	x	Satisfaisant		x			x					REMPLECE CE JOUR DEFAULT D AUTONOMIE
46	GALERIE TECHNIQUE	EATON UNILED 2-45	2023	x	Satisfaisant		x			x					
47	TOUR DE LAVAGE	KAUFEL PRIMO3 60LA	2019	x	Non Satisfaisant					x					A REMPLACER DEFAULT D AUTONOMIE
48	LOCAL TGHT	CATU CD 124	2023	x	Satisfaisant									x	

LEGENDE : SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte | BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention




Code Client : **SMP0041**
Echéance de vérification : **2**

SMPRB

SYNDICATS MIXTE DES PAYS DE RANCE ET DE LA BAIE
RUE DES BELETTES
BUREAUX ET USINE
35400 SAINT-MALO

Rapport No : **2502-036082**
Nom Technicien : **Gregory GUINIER**
Date d'intervention : **27/02/25 09:00:00**
Registre signé: **OUI**

Signature du Client



PO

Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est au minimum annuelle, avec une tolérance de plus ou moins 2 mois par rapport à la date initiale du contrat.

Vérification selon Référentiel : Maintenance annuelle Blocs de secours - NF C 71-830

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT

- A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830
B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.