

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **SMP0044**
No. de Dossier: **1442P21**

SMPRB QUAI DE TRANSFERT DU SMPRB
LE BOIS DE CHINSEVE

35250 Saint-Aubin-d'Aubigné
Tel:



Rapport No: **2409-033001**

Nom Technicien: **Maxime BONTEMPS**
Téléphone :

Début Contrôle: **11/09/2024 09:49**
Fin Contrôle: **11/09/2024 09:50**

Signataire : **GAC**

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:		X
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Extincteur sur roues	Extincteur Auto	Marque	Année	V	C	S	J	MC	MQ	MD	N	R	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
1	GROUPE HYDRAULIQUE -1	CO2	2KG	PP			ROT	2023	X		X	X						0,00	
2	GROUPE HYDRAULIQUE -1	POUDRE	9KG	PA			ROT	2023	X		X	X						0,00	
3	QUAI 0	POUDRE	9KG	PA			ROT	2023	X		X	X						0,00	

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente
V=Vérifié | C=Co2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé

Liste des pièces consommées

Qté	Code Article	Désignation Article Consommé	Observations
1	FG >	FRAIS DE GESTION	
1	0001 >	FRAIS FIXE DE VACATION	
3	2224 >	SCELLE PLASTIQUE EXTINCTEUR ROT VERT	
2	2206 >	JOINT ROT	

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **SMP0044**
No. de Dossier: **1442P21**



SMPRB QUAI DE TRANSFERT DU SMPRB
LE BOIS DE CHINSEVE

35250 Saint-Aubin-d'Aubigné
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:		X
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **2409-033001**

Nom Technicien: **Maxime BONTEMPS**

Téléphone :

Début Contrôle: **11/09/2024 09:49**

Fin Contrôle: **11/09/2024 09:50**

Signataire : **GAC**

A PRÉVOIR POUR VOS	NB Extincteurs sur Année N+1, N+2, N+3			
EXTINCTEURS	2025	2026	2027	Grand Total
A RECHARGER	0	0	0	0
ECHANGE OU MAINTENANCE	0	0	0	0
Total Extincteurs	0	0	0	0

A Recharger = Les poudres et les Eaux + Additifs vieux de 5 ans

A Remplacer = MD et ou ES pour les CO2 vieux de 10 ans

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **SMP0044**
No. de Dossier: **1442P21**



SMPRB QUAI DE TRANSFERT DU SMPRB
LE BOIS DE CHINSEVE

35250 Saint-Aubin-d'Aubigné
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:		X
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **2409-033001**

Nom Technicien: **Maxime BONTEMPS**
Téléphone :

Début Contrôle: **11/09/2024 09:49**
Fin Contrôle: **11/09/2024 09:50**

Signataire : **GAC**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S	
Type	Capacité	2023	Total Type
CO2	2KG	1	1
POUDRE	9KG	2	2
Total Extincteurs		3	3

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **SMP0044**
No. de Dossier: **1442P21**

SMPRB QUAI DE TRANSFERT DU SMPRB
LE BOIS DE CHINSEVE

35250 Saint-Aubin-d'Aubigné
Tel:



Rapport No: **2409-033001**

Nom Technicien: **Maxime BONTEMPS**
Téléphone :

Début Contrôle: **11/09/2024 09:49**
Fin Contrôle: **11/09/2024 09:50**

Signataire : **GAC**


	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:		X
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Synthèse des Opérations


Vérifié : 3
Co2 : 0
Scellé : 3
Joint : 3
Maint. Corrective : 0
Maint. Quinquennale : 0
Maint. Décennale : 0
Neuf ou Echange : 0
Réformé : 0

Commentaires sur l'intervention

Signature du Client



Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de plus ou moins 2 mois par rapport à l'intervention précédente.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.