



Code Client : **SMPO041**  
Echéance : **2**

**SMPRB**

*SYNDICATS MIXTE DES PAYS DE RANCE ET DE LA BAIE*

RUE DES BELETTES  
BUREAUX ET USINE  
35400 SAINT-MALO

Rapport No : **2502-036082**

Nom Technicien : **Gregory GUINIER**

Date d'intervention : **27/02/25 09:00:00**

Registre signé: **OUI**

## RAPPORT DE VERIFICATION RIA

N°	Emplacement	Marque No. Série	Année	DN	Longueur Tuyau	DEF	F/TP	Diffuseur	Présence manomètre	Vérifié	Pression Statique	Pression Dynamique	Etat Général	Observations Technicien
1	FERMENTATION O	MATINCENDIE	01/01/11	33	30	x	TP	DMFA	x	x	Conforme	4,5	Satisfaisant	PRESSIION SATISFAISANTE
2	FERMENTATION O	MATINCENDIE	01/01/11	33	30		TP	DMFA	x	x	Conforme	4,5	Satisfaisant	PRESSIION SATISFAISANTE
3	FERMENTATION O	MATINCENDIE	01/01/11	33	30		TP	DMFA		x	Conforme	4,5	Satisfaisant	PRESSIION SATISFAISANTE
4	FERMENTATION O	MATINCENDIE	01/01/11	33	30		TP	DMFA		x	Conforme	4,5	Satisfaisant	PRESSIION SATISFAISANTE
5	AFFINAGE O	MATINCENDIE	01/01/11	33	30		TP	DMFA		x	Conforme	4,5	Satisfaisant	PRESSIION SATISFAISANTE
6	AFFINAGE O	MATINCENDIE	01/01/11	33	30		TP	DMFA		x	Conforme	4,5	Satisfaisant	PRESSIION SATISFAISANTE
7	AFFINAGE O	MATINCENDIE	01/01/11	33	30		TP	DMFA		x	Conforme	4,5	Satisfaisant	PRESSIION SATISFAISANTE
8	AFFINAGE + 2	MATINCENDIE	01/01/11	33	30		TP	DMFA		x	Conforme	4,5	Satisfaisant	PRESSIION SATISFAISANTE
9	AFFINAGE + 3	MATINCENDIE	01/01/11	33	30		TP	DMFA		x	Conforme	4,5	Satisfaisant	PRESSIION SATISFAISANTE
10	QUAI TRANSFERT O	MATINCENDIE	01/01/11	33	30		TP	DMFB		x	Conforme	4,5	Satisfaisant	PRESSIION SATISFAISANTE

LEGENDE: RIA = Robinet d'incendie armé / PIA = Poste incendie additivé / DN = diamètre nominal  
DEF = RIA le plus défavorisé / F = Fixe / TP = Tournant pivotant / Diffuseur DMFA-DMFB = Diffuseur Mixte FA ou FB



Code Client : **SMPO041**  
Echéance : **2**

**SMPRB**

*SYNDICATS MIXTE DES PAYS DE RANCE ET DE LA BAIE*  
RUE DES BELETTES  
BUREAUX ET USINE  
35400 SAINT-MALO


Rapport No : **2502-036082**

Nom Technicien : **Gregory GUINIER**

Date d'intervention : **27/02/25 09:00:00**

Registre signé: **OUI**

**Signature du Client**



**PO**

**Signature du Technicien**



Le client est informé que la périodicité de la vérification est au minimum annuelle, avec une tolérance de plus ou moins 2 mois par rapport à la date initiale du contrat.

**Vérification selon Référentiel : Maintenance annuelle RIA - NF S 62-201**