

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **SMP0041**
No. de Dossier:

SMPRB SYNDICATS MIXTE DES PAYS DE
RANCE ET DE LA BAIE
RUE DES BELETES
BUREAUX ET USINE
35400 SAINT-MALO
Tel: 02 21 61 00 12



	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP		X
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **2502-036082**

Nom Technicien: **Gregory GUINIER**
Téléphone : **0658431821**

Début Controle: **27/02/2025 09:00**
Fin Controle: **28/02/2025 18:00**

Signataire : **PO**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Extincteur sur roues	Extincteur Auto	Marque	Année	V	C	S	J	MC	MD	MD	N	R	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
1	ENTREE O	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	
2	COULOIR O	CO2	2 kg	PP			SICLI	2020	X		X	X						0,00	
3	POSTE PONTIER + 1	CO2	2 kg	PP			SICLI	2020	X		X	X						0,00	
4	POSTE PONTIER + 1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA			ANDRIEU	2016	X		X	X						0,00	
5	PONT ROULANT + 3	CO2	2 kg	PP			SICLI	2020	X	X	X	X						0,00	
6	TGHT O	CO2	5 kg	PP			SICLI	2021	X	X	X	X						0,00	
7	TGBT O	CO2	2 kg	PP			SICLI	2020	X	X	X	X						0,00	
8	POSTE D'EAU O	CO2	2 kg	PP			SICLI	2021	X	X	X	X						0,00	
9	ATELIER O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	
10	AFFINAGE O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	
10 BIS	AFFINAGE O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ROT	2023	X		X	X						0,00	
11	AFFINAGE O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	
12	AFFINAGE O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	
13	AFFINAGE O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	
13 BIS	AFFINAGE O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	
14	AFFINAGE O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	
15	AFFINAGE O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	
16	AFFINAGE O	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	
16 BIS	AFFINAGE O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	
17	TGBT 2 O	CO2	5 kg	PP			SICLI	2021	X	X	X	X						0,00	
20	VESTIAIRES O	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA			ANDRIEU	2025								X		0,00	REPLACER CE JOUR 10 ANS EN 2025
21	AFFINAGE + 1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **SMP0041**
No. de Dossier:

SMPRB SYNDICATS MIXTE DES PAYS DE
RANCE ET DE LA BAIE
RUE DES BELETES
BUREAUX ET USINE
35400 SAINT-MALO
Tel: 02 21 61 00 12



	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP		X
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **2502-036082**

Nom Technicien: **Gregory GUINIER**
Téléphone : **0658431821**

Début Contrôle: **27/02/2025 09:00**
Fin Contrôle: **28/02/2025 18:00**

Signataire : **PO**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Extincteur sur roues	Extincteur Auto	Marque	Année	V	C	S	J	MC	MD	MD	N	R	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
22	AFFINAGE +1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PP			ANDRIEU	2024	X	X	X	X						0,00	
23	AFFINAGE +1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PP			ANDRIEU	2024	X	X	X	X						0,00	
24	AFFINAGE +2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PP			ANDRIEU	2024	X	X	X	X						0,00	
25	AFFINAGE +2	CO2	2 kg	PP			ANDRIEU	2017	X	X	X	X						0,00	
26	AFFINAGE +2	CO2	2 kg	PP			SICLI	2021	X	X	X	X						0,00	
27	AFFINAGE +2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA			ANDRIEU	2017	X		X	X						0,00	
28	AFFINAGE +2	CO2	2 kg	PP			SICLI	2021	X	X	X	X						0,00	
29	AFFINAGE +3	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	
30	AFFINAGE +2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	
31	FERMENTATION O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	ZONE MATURATION
31 BIS	FERMENTATION O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	ZONE MATURATION
32	FERMENTATION O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	ZONE MATURATION
33	FERMENTATION O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	ZONE MATURATION
33 BIS	FERMENTATION O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	ZONE MATURATION
33 QUATER	FERMENTATION O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	ZONE MATURATION
33 QUINQUIES	FERMENTATION O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	ZONE MATURATION
33 SEXIES	FERMENTATION O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	ZONE MATURATION

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **SMP0041**
No. de Dossier:

SMPRB SYNDICATS MIXTE DES PAYS DE
RANCE ET DE LA BAIE
RUE DES BELETES
BUREAUX ET USINE
35400 SAINT-MALO
Tel: 02 21 61 00 12



	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP		X
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **2502-036082**

Nom Technicien: **Gregory GUINIER**
Téléphone : **0658431821**

Début Contrôle: **27/02/2025 09:00**
Fin Contrôle: **28/02/2025 18:00**

Signataire : **PO**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Extincteur sur roues	Extincteur Auto	Marque	Année	V	C	S	J	MC	MQ	MD	N	R	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
33 TER	FERMENTATION O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	ZONE MATURATION
34	GALERIE TECHNIQUE O	CO2	5 kg	PP			ROT	2023	X	X	X	X						0,00	
35	GALERIE TECHNIQUE O	CO2	5 kg	PP			SICLI	2019	X	X	X	X						0,00	
36	GALERIE TECHNIQUE O	CO2	5 kg	PP			SICLI	2020	X	X	X	X						0,00	
37	TOUR DE LAVAGE O	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA			ANDRIEU	2024	X		X	X						0,00	
38	STATION GASOIL O	Poudre ABC	9 kg	PA			ROT	2023	X		X	X						0,00	
39	STATION GASOIL O	Poudre ABC	9 kg	PA			ROT	2023	X		X	X						0,00	
40	VEHICULE CHARGEUSE 113	Poudre ABC	6 kg	PA			ROT	2023	X		X	X						0,00	
41	VEHICULE CHARGEUSE 121	Poudre ABC	6 kg	PA			ROT	2023	X		X	X						0,00	
42	VEHICULE FIAT DUCATO	Poudre ABC	2 kg	PP			ANDRIEU	2023	X	X	X	X						0,00	
43	VEHICULE BALAYEUSE	Poudre ABC	2 kg	PP			ANDRIEU	2023	X	X	X	X						0,00	

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente
V=Vérifié | C=Co2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé

Liste des pièces consommées

Qté	Code Article	Désignation Article Consommé	Observations
1	0001 >	FRAIS FIXE DE VACATION	
1	FG >	FRAIS DE GESTION	
6	2224 >	SCELLE PLASTIQUE EXTINCTEUR ROT JAUNE	
36	SCE0001 >	SCELLE PLASTIQUE EXTINCTEUR CLASSIQUE JAUNE	
5	2001E >	ETIQUETTE DE VERIFICATION EXTINCTEUR	
4	659 >	ETIQUETTE TRANSPORT	
52	2001B >	ETIQUETTE DE VERIFICATION RONDE 2025	

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **SMP0041**
No. de Dossier:

SMPRB SYNDICATS MIXTE DES PAYS DE
RANCE ET DE LA BAIE
RUE DES BELETES
BUREAUX ET USINE
35400 SAINT-MALO
Tel: 02 21 61 00 12



	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP		X
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **2502-036082**

Nom Technicien: **Gregory GUINIER**
Téléphone : **0658431821**

Début Controle: **27/02/2025 09:00**
Fin Controle: **28/02/2025 18:00**

Signataire : **PO**

5	2206 >	JOINT ROT	
30	7003 >	JOINT ANDRIEU PLAT	
5	528 >	JOINT DE TROMBLON FIBRE CO2 ROUGE	
8	JOI0003 >	JOINT DE TROMBLON CAOUTCHOUC NOIR	
1	B-E0001 >	B - EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE DE 06 L + ADDITIF - ANDRIEU	
1	6DEN9 >	PARTICIPATION DENATURATION EXTINCTEUR MAXI 9KG/9L	
1	FORF EXT >	FORFAIT POSE ET MISE EN SERVICE EXTINCTEURS	

Code Client: **SMP0041**
No. de Dossier:



SMPRB SYNDICATS MIXTE DES PAYS DE
RANCE ET DE LA BAIE
RUE DES BELETTES
BUREAUX ET USINE
35400 SAINT-MALO
Tel: 02 21 61 00 12

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP		X
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **2502-036082**

Nom Technicien: **Gregory GUINIER**
Téléphone : **0658431821**

Début Contrôle: **27/02/2025 09:00**
Fin Contrôle: **28/02/2025 18:00**

Signataire : **PO**

A PRÉVOIR POUR VOS	NB Extincteurs sur Année N+1, N+2, N+3			
EXTINCTEURS	2026	2027	2028	Grand Total
A RECHARGER	1	1	7	9
ECHANGE OU MAINTENANCE	0	1	0	1
Total Extincteurs	1	2	7	10

A Recharger = Les poudres et les Eaux + Additifs vieux de 5 ans

A Remplacer = MD et ou ES pour les CO2 vieux de 10 ans

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **SMP0041**
No. de Dossier:

SMPRB SYNDICATS MIXTE DES PAYS DE
RANCE ET DE LA BAIE
RUE DES BELETTES
BUREAUX ET USINE
35400 SAINT-MALO
Tel: 02 21 61 00 12



	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP		X
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **2502-036082**

Nom Technicien: **Gregory GUINIER**
Téléphone : **0658431821**

Début Contrôle: **27/02/2025 09:00**
Fin Contrôle: **28/02/2025 18:00**

Signataire : **PO**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S								Total Type
Type	Capacité	2016	2017	2019	2020	2021	2023	2024	2025	
CO2	2 kg		1		4	3				8
	5 kg			1	1	2	1			5
Eau + Additifs AB	6 Litres	1	1					8	1	11
	9 Litres						1	19		20
Poudre ABC	2 kg						2			2
	6 kg						2			2
	9 kg						2			2
Total Extincteurs		1	2	1	5	5	8	27	1	50

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **SMP0041**
No. de Dossier:

SMPRB SYNDICATS MIXTE DES PAYS DE
RANCE ET DE LA BAIE
RUE DES BELETES
BUREAUX ET USINE
35400 SAINT-MALO
Tel: 02 21 61 00 12



Rapport No: **2502-036082**

Nom Technicien: **Gregory GUINIER**
Téléphone : **0658431821**

Début Controle: **27/02/2025 09:00**
Fin Controle: **28/02/2025 18:00**

Signataire : **PO**

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP		X
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Synthèse des Opérations

Vérifié : 49
Co2 : 16
Scellé : 49
Joint : 49
Maint. Corrective : 0
Maint. Quinquennale : 0
Maint. Décennale : 0
Neuf ou Echange : 1
Réformé : 0

Commentaires sur l'intervention

EXTINCTEURS:
LE N°20 AYANT 10 ANS EN 2025 EST REMPLACÉ CE JOUR.

AJOUTER 9 HOUSSES DE PROTECTION POUR LES EXTINCTEURS
LOCALISES EN ZONE MATURATION .
RISQUE DE CORROSSION DU A L'ATMOSPHERE TRES HUMIDE.

AJOUTER 3 HOUSSES DE PROTECTION POUR LES EXTINCTEURS
LOCALISES EN ZONE GALERIE TECHNIQUE .
RISQUE DE CORROSSION DU A L'ATMOSPHERE TRES HUMIDE.

ECLAIRAGE DE SECURITE:
REPLACER LES BAES N°31 ET 47 AINSI QUE LES BAES AMBIANCE
TYPE BLOC PHARE N°10-20-21 ET N°33 AYANT UN DEFECT D
AUTONOMIE

AJOUTER UN BAPI POUR LE LOCAL TGBT NON DOTE CE JOUR.

RIA:
REPLACER L'ENSEMBLE DES HOUSSES DE PROTECTION VETUSTE
ET NON FONCTIONNELLE LORS DE LA MAINTENANCE DE 2025.

Signature du Client

PO

Signature du Technicien

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de plus ou moins 2 mois par rapport à l'intervention précédente.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.

No. TVA: FR 68 439 275 124 00030 - Tel: 02 99 61 21 55 - Fax: - Email: securitec@batisante.fr

Titulaire de la certification de service d'installation d'extincteurs mobiles APSAD R4 no. 445/04