

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **SMP001**
No. de Dossier:



SMPRB
CENTRE DE TRANSFERT
35120 DOL DE BRETAGNE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:		X
Reg. Appl. ERP		X
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **2403-029256**

Nom Technicien: **Grégory GUINIER**
Téléphone :

Début Contrôle: **18/03/2024 16:09**
Fin Contrôle: **18/03/2024 18:49**

Signataire : **PO**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Extincteur sur roues	Extincteur Auto	Marque	Année	V	C	S	J	MC	MQ	MD	N	R	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
1	QUAI NIVEAU 1	Poudre ABC	9 kg	PA			ROT	2022	X		X	X						0,00	
2	QUAI NIVEAU 0	Poudre ABC	9 kg	PA			ROT	2022	X		X	X						0,00	
3	GS 900 NW SEM REMORQUE	Poudre ABC	6 kg	PP			ANAF	2023	X		X							0,00	

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente
V=Vérifié | C=Co2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé

Liste des pièces consommées

Qté	Code Article	Désignation Article Consommé	Observations
1	0001 >	FRAIS FIXE DE VACATION	
1	FG >	FRAIS DE GESTION	
2	2224 >	SCELLE PLASTIQUE EXTINCTEUR ROT VERT	
3	SCE0001 >	SCELLE PLASTIQUE EXTINCTEUR CLASSIQUE VERT	
2	2206 >	JOINT ROT	
2	2001E >	ETIQUETTE DE VERIFICATION EXTINCTEUR	

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **SMP001**
No. de Dossier:



SMPRB
CENTRE DE TRANSFERT

35120 DOL DE BRETAGNE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:		X
Reg. Appl. ERP		X
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **2403-029256**

Nom Technicien: **Grégory GUINIER**
Téléphone :

Début Contrôle: **18/03/2024 16:09**
Fin Contrôle: **18/03/2024 18:49**

Signataire : **PO**

A PRÉVOIR POUR VOS	NB Extincteurs sur Année N+1, N+2, N+3			
EXTINCTEURS	2025	2026	2027	Grand Total
A RECHARGER	0	0	2	2
ECHANGE OU MAINTENANCE	0	0	0	0
Total Extincteurs	0	0	2	2

A Recharger = Les poudres et les Eaux + Additifs vieux de 5 ans
A Remplacer = MD et ou ES pour les CO2 vieux de 10 ans

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **SMP001**
No. de Dossier:



SMPRB
CENTRE DE TRANSFERT
35120 DOL DE BRETAGNE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:		X
Reg. Appl. ERP		X
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **2403-029256**

Nom Technicien: **Grégory GUINIER**
Téléphone :

Début Contrôle: **18/03/2024 16:09**
Fin Contrôle: **18/03/2024 18:49**

Signataire : **PO**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S		
Type	Capacité	2022	2023	Total Type
Poudre ABC	6 kg		1	1
	9 kg	2		2
Total Extincteurs		2	1	3

Code Client: **SMP001**
No. de Dossier:

SMPRB
CENTRE DE TRANSFERT

35120 DOL DE BRETAGNE
Tel:



	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:		X
Reg. Appl. ERP		X
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **2403-029256**

Nom Technicien: **Grégory GUINIER**
Téléphone :

Début Contrôle: **18/03/2024 16:09**
Fin Contrôle: **18/03/2024 18:49**

Signataire : **PO**

Synthèse des Opérations

Vérifié : 3
Co2 : 0
Scellé : 3
Joint : 2
Maint. Corrective : 0
Maint. Quinquennale : 0
Maint. Décennale : 0
Neuf ou Echange : 0
Réformé : 0

Commentaires sur l'intervention

EXTINCTEURS:
BON ETAT DU PARC.

Signature du Client

Signature du Technicien

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de plus ou moins 2 mois par rapport à l'intervention précédente.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.