



Code Client : **SYNO12**
Echéance : **3**

SMPRB

CENTRE DE TRANSFERT

35190 TINTENIAC

Rapport No : **2403-029274**

Nom Technicien : **Gregory GUINIER**

Date d'intervention : **02/04/24 19:42:00**


Registre signé: **NON**

RAPPORT DE VERIFICATION RIA

N°	Emplacement	Marque No. Série	Année	DN	Longueur Tuyau	DEF	F/TP	Diffuseur	Présence manomètre	Vérfié	Pression Statique	Pression Dynamique	Etat Général	Observations Technicien
1	quai de transfert O	MATINCENDIE	01/01/17	25	20		TP	DMFA		x	Conforme	2	Satisfaisant	PRESSION SATISFAISANTE

LEGENDE: RIA = Robinet d'incendie armé / PIA = Poste incendie additivé / DN = diamètre nominal
DEF = RIA le plus défavorisé / F = Fixe / TP = Tournant pivotant / Diffuseur DMFA-DMFB = Diffuseur Mixte FA ou FB

Signature du Client


PO

Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est au minimum annuelle, avec une tolérance de plus ou moins 2 mois par rapport à la date initiale du contrat.

Vérification selon Référentiel : Maintenance annuelle RIA - NF S 62-201