VUE EN PLAN
NIVEAU BAS

VUE EN PLAN
NIVEAU HAUT

PORTE COUPE FEU
LOT CNIM

PGC | TM | PGC GE1 | PGC GE2 | PGC GE3 | PGC GE4 | GE1 | GE2 | REGUL | PC | PC | GE3 | GE4

LOCAL ELECTRIQUE

LOCAL STOCKAGE

CELLULES ELEC

ARMOIRE DE CONTROLE

BACHE HUILE NEUVE
3 m3, 1 POMPE

BACHE HUILE USEE
3 m3, 1 POMPE

RESERVOIR FUEL
5 m3/BAC, 2 POMPES

LIAISON RJ/GE:
ALIM: COLLECTEUR 80/90
+PIQUAGE 26/34
+ VANNE 26/34
RETOUR: 26/34 /GE

FILTRE FUEL DOUBLE
PERMUTABLE, TYPE
SEPAR FILTER

BACHES RECUPERATION
FLUIDES 1400l

PASSAGE DES
TUYAUTERIES PAR
CARROTAGE

COLLECTEUR ECHAPPEMENT
DN 1000 + CALORIFUGE

COMPENSATEUR DN 1000
STANDARD (nb : 3)

LIAISON HUILE NEUVE:
COLLECTEUR 33/42 +
PIQUAGE 26/34+VANNE
+RACCORD EXPRESS

LIAISON HUILE USEE:
COLLECTEUR 33/42 +
PIQUAGE 26/34+VANNE
+RACCORD EXPRESS

GE1 GE2 GE3 GE4

AUX

BACHE APPOINT D'HUILE 200 l

BAC REINFLARD 75 l

REN.

RECUP FUITE FUEL

VANNE THERMOSTATIQUE HAMOT BT
VANNE REGLAGE TA BT
POMPE CIRCULATION BT MOTEUR
VANNE REGLAGE TA HT
POMPE CIRCULATION HT AERO
POMPE CIRCULATION HT MOTEUR

CIRCUIT MOTEUR HT DN 100
CIRCUIT RECUP HT DN 100

BLOC POMPES
MOVI 65

CIRCUIT RECUP
HT DN 150

CHAISE DE
SECURITE

LOCAL EAU
DEMINEE

AERO | LAVAGE

COLLECTEUR HT
2 x DN 150
+ CALO

POINT FIXE

LIAISON CUVE/RJ:
ALIM: 33/42
RETOUR: 50/60
LOT CNIM

VENTILATEUR EXTRACTEUR
DEBIT : 2 x 30000 m3/h
+ VENTELLES

PIEGES A SON

PACK SILENCIEUX
50 dB(A) à 5m

VANNE PAPILLON
DN 500

COMPENSATEUR DN 500

PIED DE COLONNE
DN 1000

TUYAUTERIE UTILISATION
DN 150 + CALO

CHAUDIERE DE
RECUPERATION
FUMEE/EAU

POMPE DE LAVAGE
66 m3/h, 4 bar
POMPE DE RELEVAGE
66 m3/h, 1 bar
POMPE DE VIDANGE
1 m3/h, 3 bar

PORTE INSONO
3 BATTANT+BAP

COMPENSATEUR
DN 1000
INOX 316 L

VANNE PAPILLON
DN 1000

TE BY-PASS
"DIVERTAIR" DN 1000

TUYAUTERIE DE LAVAGE
DN 50

BACHE DE LAVAGE
CHAUDIERE 4m3 INOX

BAC TAMPON
INOX 0,6 m3

COLLECTEUR BT
2 x DN 150

COLLECTEUR HT
2 x DN 150

RACCORD HUILE USEE
50/60

RACCORD HUILE NEUVE
50/60

COUR ANGLAISE

SOBREC — Usine d'Incinération de RENNES-VILLEJEAN

| IND. | DESIGNATION DE LA MODIFICATION | DATE | VISA | DATE | VISA |
|---|---|---|---|---|---|
| C | PLAN D.O.E + RAJOUT CIRCUIT RECUPERATION COMPLEMENTAIRE | 18/11/96 | ABREU-F | | |
| B | MISE A JOUR SELON REUNION DU 01/12/95 | 07/12/95 | ABREU-F | | |

DESSINE | VERIFIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| APPROUVE | | MASSE (Kg) : | |
| VERIFIE | | MATIERE : | |
| DESSINE | 01/09/95 ABREU-F | FORMAT : A0 | |
| | DATE NOM VISA | ECHELLE : 1/50 | |
| BASE ou REFERENCE | Fam: | N° FOLIO : 1/1 | |
| N° DAO | | NUMERO DU PLAN : 03160-03 | INDICE : C |
| DESIGNATION DU PLAN : LOCAL GROUPES ELECTROGENES INSTALLATION PLAN | | NUMERO D'ARTICLE : 4xTBD 620 V16 | |

SOMO GROUPES ELECTROGENES
12 bis,rue de la Villeneuve 29272 BREST
TEL: 98.41.41.41 , TELEX: 94075F , TELECOPIE: 98.41.63.07

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE ; IL NE PEUT ETRE REPRODUIT , UTILISE OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION