

HYPOTHESE D'ETUDE

Règles B.A.E.L. N°V55 et annexe D.T.U.

Béton f_c 28 = 30 MPa

Aciers Fe E 500

f_t 28 = 2,4 MPa

Ls (scellement droit) = 40 ø

Enrobage : 4 cm

seq. n°	Nom:
1	BETON
2	Non / Fonction
3	Conducteur de Travaux
4	Chef de Chantier

NOTA:

Les plans d'exécution ne peuvent être utilisés et reproduits pour d'autres ouvrages sans notre accord

Les percements indiqués sont ceux dont on a eu connaissance lors de l'établissement de ce plan. Pour les autres réservations ou modifications dont on a pas eu connaissance en temps voulu, se reporter aux plans des corps d'état intéressés

DEPARTEMENT DE L'ILLE ET VILAINE

STATION D'EPURATION DE MONGAZON

DESIGNATION DU PLAN

STOCKAGE DES BOUES

Radier niveau 39,75

Coffrage repérage

BON POUR EXECUTION

CABINET MARTINEAU

BETON ARME - VRD

15, rue Charles Moreau

44000 NANTES

Tel. 02 40 20 51 00

Tel. 02 40 20 28 85

Fax 02 40 89 02 88

Etudié par : J.P. Morazin

Complète

Echelle : 2-5 cm.p.m

Date : 07 10 2000

ETUDE : 99 054

PLAN : 40

ARCHITECTE : DEGREMONT

ENTREPRISE : BOEUF & LEGRAND

MODIFICATIONS

A	17 10 00	COMPLETE
B	24 10 00	AJOUTE FOURREAUX SOUS RADIER EP VOILE

Béton du radier et des longrines 1,2,3,15,16,17,29,30,31, 35 à 43 en B35.

46,45 Arose voile

VUE EN PLAN

NOTA : Armatures voir plans : Semelles n°41
Longrines n°42-43
Radier n°44
Silo et Poste toutes eaux n°45

Joint de dilatation (J.D.)