

REFERENCE DE LA CONSULTATION	2026_SER_CTRL_ASST
OBJET DE LA CONSULTATION	Contrôles de compactage, inspections visuelles et télévisuelles et épreuves d'étanchéité des réseaux d'assainissement sur le territoire de Brocéliande Communauté
DATE LIMITE DE REMISE DES PROPOSITIONS	24/09/2026 à 12h00
N° D'ORDRE DE LA SOLLICITATION	N°1

QUESTION POSEE PAR L'UN DES CANDIDATS	REPONSE APPOREE
Pour la mise en place de la circulation alternée hors feux tricolores, est-il question de mettre des raquettes ou du matériel type B15C18 ?	Suivant les cas rencontrés sur site, la mise en œuvre de raquette ou de panneau type B15/ C18 sera possible sous réserve des modalités d'intervention prescrits dans l'arrêté de circulation. Dans certains cas, une circulation alternée sera nécessaire.
Lors des tests de compactage avec contrôle par dynaplaque, souhaitez-vous faire cette prestation sous accréditation ?	Oui les essais devront être sous accréditation COFRAC.