

Alerte de dépassement concernant l'échantillon 087939 Dossier 25060306360901

Informations échantillon

N° Dossier : 25060306360901 N° Travail : 087939 Date de l'envoi : 16/06/2025 à 12:30:21

Nom de l'installation : -BASSIN SPORTIF INTERIEUR Type d'installation : PI

Code du PSV : ARS220000002624 Nom du PSV : LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN SPORTIF INTERIEUR

Commune : LAMBALLE-ARMOR Nom client : LA PISCINE - LAMBALLE

Emis par : Pierre COUESPEL-DU-MESNIL Préleveur : Thomas PIRIOU

Code analyse : 22_PIC+

Commémoratifs du prélèvement

IDPSV : Condition prélèvement :

Motif prélèvement : CS Type Visite : PI Type Eau : PI

Point de prélèvement : -BASSIN SPORTIF INTERIEUR

Date prélèvement : 06/06/2025 Heure prélèvement : 13:05

Transparence : Transparence normale Norme de prélèvement : FD T 90-521, NF EN ISO 19458

Fréquence instantanée : 9 Fréquence Cumulée :

Date dernière vidange :

Chlore pédiluve : 5 Désinfection des pédiluves : SUFFISANT

Affichage résultat actualisé : Oui Hygiène générale : SATISFAISANT

Carnet sanitaire à jour : OUI

Nom de la personne rencontrée sur site : MNS

Remarque :

Paramètre(s) en dépassement

NT	Nom Paramètre	Résultat	Unité	Critere bas	Critere haut	Type critère
087939	Carbone Organique Total	11	mg/l C		5	REFERENCE

Limite : résultat au-delà d'une limite réglementaire ou d'une limite de qualité
Référence : résultat au-delà d'une référence de qualité
Alerte : résultat au-delà d'un seuil d'alerte différent de la limite réglementaire

Autres paramètres déjà analysés

N ° Travail	Nom Paramètre	Résultat	Unité
087939	Chlorures	792	mg/l
087939	Microorganismes revivifiables à 36 °C	0	ufc/ml
087939	Germes cutaneo-muqueux	Présence (1)	ufc/100ml
087939	Entérocoques intestinaux	0	ufc/100ml
087939	Pseudomonas aeruginosa	0	ufc/100ml
087939	Staphylocoques pathogènes à coagulase positive	0	ufc/100ml
087939	Acide isocyanurique in situ (boitier)	<10	mg/l
087939	Chlore combiné in situ (boitier)	0.2	mg/l Cl2
087939	Chlore disponible in situ (boitier) Stab>15	NA	mg/l Cl2
087939	Chlore libre in situ (boitier)	1.1	mg/l Cl2
087939	Chlore libre actif in situ (boitier) Stab<15	0.7	mg/l Cl2
087939	Chlore total in situ (boitier)	1.3	mg/l Cl2
087939	pH mesuré in situ (boitier)	7.3	unité pH
087939	Température de l'eau in situ (boitier)	27	°C