

Alerte de dépassement concernant l'échantillon 046807 Dossier 26072808966402

Informations échantillon

N° Dossier : 26072808966402 N° Travail : 046807 Date de l'envoi : 03/08/2026 à 15:29:54

Nom de l'installation : -PATAUGEOIRE INTERIEURE Type d'installation : PI

Code du PSV : ARS220000002623 Nom du PSV : LAMBALLE MUNICIPALE -PATAUGEOIRE INTERIEURE

Commune : LAMBALLE-ARMOR Nom client : LA PISCINE - LAMBALLE

Emis par : Pierre COUESPEL-DU-MESNIL Préleveur : Nathan SALESSE

Code analyse : 22_PIC

Commémoratifs du prélèvement

IDPSV : Condition prélèvement :

Motif prélèvement : CS Type Visite : PI Type Eau : PI

Point de prélèvement : -PATAUGEOIRE INTERIEURE

Date prélèvement : 30/07/2026 Heure prélèvement : 10:10

Transparence : Transparence normale Norme de prélèvement : FD T 90-521, NF EN ISO 19458

Fréquence instantanée : 0 Fréquence Cumulée :

Date dernière vidange :

Chlore pédiluve : Désinfection des pédiluves : SUFFISANT

Affichage résultat actualisé : Non Hygiène générale : SATISFAISANT

Carnet sanitaire à jour : OUI

Nom de la personne rencontrée sur site : Maître nageur

Remarque :

Paramètre(s) en dépassement

NT	Nom Paramètre	Résultat	Unité	Critere bas	Critere haut	Type critère
046807	Carbone Organique Total	5.4	mg/l C		5	REFERENCE

Limite : résultat au-delà d'une limite réglementaire ou d'une limite de qualité
Référence : résultat au-delà d'une référence de qualité
Alerte : résultat au-delà d'un seuil d'alerte différent de la limite réglementaire

Autres paramètres déjà analysés

N° Travail	Nom Paramètre	Résultat	Unité
046807	Chlorures	228	mg/l
046807	Microorganismes revivifiables à 36 °C	0	ufc/ml
046807	Entérocoques intestinaux	0	ufc/100ml
046807	Pseudomonas aeruginosa	0	ufc/100ml
046807	Staphylocoques pathogènes à coagulase positive	0	ufc/100ml
046807	Acide isocyanurique in situ (boitier)	<10	mg/l
046807	Chlore combiné in situ (boitier)	0.4	mg/l Cl2
046807	Chlore disponible in situ (boitier) Stab>15	NA	mg/l Cl2
046807	Chlore libre in situ (boitier)	0.9	mg/l Cl2
046807	Chlore libre actif in situ (boitier) Stab<15	0.4	mg/l Cl2
046807	Chlore total in situ (boitier)	1.3	mg/l Cl2
046807	pH mesuré in situ (boitier)	7.5	unité pH
046807	Température de l'eau in situ (boitier)	32.4	°C