

PISCINE LAMBALLE TERRE ET MER (LAMBALLE-ARMOR)

(0220220)

Contrôle sanitaire du 05/12/2024
réalisé à partir de 10h45

				~BAIN A REMOUS INTERIEUR 00236988	~BASSIN DE PLONGÉE INTERIEUR 00236984	~BASSIN LUDIQUE INTERIEUR 00236986	~BASSIN SPORTIF INTERIEUR 00236985	~PATAUGEOIRE INTERIEURE 00236987
Paramètres environnementaux	Unités	Limite de qualité	Référence de qualité					
Température de l'eau	°C	≤ 36*	≤ 33*	34	29	30	27	32
Transparence qualitative	SANS OBJET	–	–	normale	normale	normale	normale	normale
Fréquentation instantanée	SANS OBJET	–	–	0	0	20	29	0
Paramètres bactériologiques								
Entérocoques intestinaux	n/(100mL)	0	–	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	n/(100mL)	0	–	0	0	0	0	0
Staphylocoques pathogènes	n/(100mL)	0	–	0	0	0	0	0
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	–	≤100	0	0	0	1	0
Paramètres physico-chimiques								
pH	unité pH	6,9 ≤ – ≤ 7,7	–	7,3	7,2	7,3	7,1	7,5
Chlore libre	mg(Cl2)/L	–	–	0,9	1	1	1	1
Chlore libre actif	mg(Cl2)/L	0,4 ≤ – ≤ 1,4	–	0,5	0,7	0,6	0,7	0,5
Chlore total	mg(Cl2)/L	–	–	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2
Chlore combiné	mg(Cl2)/L	≤ 0,6	–	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Acide isocyanurique	mg/L	≤ 75	–	<10	<10	<10	<10	<10
Carbone organique total	mg(C)/L	–	≤ 5	6,7	3,6	3,7	3,7	2,5
Chlorures	mg/L	–	≤ 250	237	175	176	385	275

INTERPRETATION SANITAIRE

* uniquement pour les baignades à remous

N.D. : Non-déecté / ILLISIBL : prolifération d'une flore interférente ne permettant pas le dénombrement / INCOMPT. : impossibilité d'établir le nombre de micro-organismes du fait de la saturation de la boîte de culture.

 Eau de bonne qualité  Eau de qualité moyenne  Eau de mauvaise qualité

Le département santé-environnement de l'ARS assure le contrôle sanitaire des piscines ouvertes au public.

La qualité bactériologique et physico-chimique des eaux de piscines peut varier selon l'hygiène des baigneurs, la fréquentation et l'exploitation des installations.

Si l'eau est de qualité moyenne, des actions correctrices sont demandées à l'exploitant pour remédier aux écarts limités observés et permettre le maintien de la baignade.

Si l'eau est de mauvaise qualité, compte tenu des écarts importants aux exigences de qualité, une fermeture temporaire de bassin est généralement envisagée.

Edité le 11/12/2024

PISCINE LAMBALLE TERRE ET MER
(LAMBALLE-ARMOR)

(0220220)

Contrôle sanitaire du 05/12/2024
réalisé à partir de 10h45

				~BAIN A REMOUS INTERIEUR	~BASSIN DE PLONGÉE INTERIEUR	~BASSIN LUDIQUE INTERIEUR	~BASSIN SPORTIF INTERIEUR	~PATAUGEOIRE INTERIEURE
				00236988	00236984	00236986	00236985	00236987
Paramètres environnementaux	Unités	Limite de qualité	Référence de qualité					
Température de l'eau	°C	≤ 36*	≤ 33*	34	29	30	27	32
Transparence qualitative	SANS OBJET	–	–	normale	normale	normale	normale	normale
Affichage des résultats sur le site	SANS OBJET	–	–	présence	présence	présence	présence	présence
Fréquentation instantanée	SANS OBJET	–	–	0	0	20	29	0
Paramètres bactériologiques								
Entérocoques intestinaux	n/(100mL)	0	–	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	n/(100mL)	0	–	0	0	0	0	0
Staphylocoques pathogènes	n/(100mL)	0	–	0	0	0	0	0
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	–	≤100	0	0	0	1	0
Paramètres physico-chimiques								
pH	unité pH	6,9 ≤ – ≤ 7,7	–	7,3	7,2	7,3	7,1	7,5
Chlore libre	mg(Cl2)/L	–	–	0,9	1	1	1	1
Chlore libre actif	mg(Cl2)/L	0,4 ≤ – ≤ 1,4	–	0,5	0,7	0,6	0,7	0,5
Chlore total	mg(Cl2)/L	–	–	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2
Chlore combiné	mg(Cl2)/L	≤ 0,6	–	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Acide isocyanurique	mg/L	≤ 75	–	<10	<10	<10	<10	<10
Carbone organique total	mg(C)/L	–	≤ 5	6,7	3,6	3,7	3,7	2,5
Chlorures	mg/L	–	≤ 250	237	175	176	385	275

INTERPRETATION SANITAIRE

* uniquement pour les bains à remous

N.D. : Non-détecté / ILLISIBL : prolifération d'une flore interférente ne permettant pas le dénombrement / INCOMPT. : impossibilité d'établir le nombre de micro-organismes du fait de la saturation de la boîte de culture.

Eau de bonne qualité Eau de qualité moyenne Eau de mauvaise qualité

Observations / Préconisations ARS

Teneur notable en matière organique (carbone organique total) dans le bain à remous (cf courriel d'alerte du 10/12/2024) et dépassement de la valeur de référence de qualité pour les chlorures dans le bassin sportif et la pataugeoire. Il convient de veiller aux apports d'eau neuve (au moins 30 l/jour/baigneur), au lavage périodique des filtres et au rappel des règles élémentaires d'hygiène auprès des usagers.

Edité le 11/12/2024 par D.LEGUYADER