

PISCINE LAMBALLE TERRE ET MER (LAMBALLE-ARMOR)

(0220220)

Contrôle sanitaire du 18/04/2025
réalisé à partir de 09h05

~PATAUGEoire
INTERIEURE

00238821

Paramètres environnementaux	Unités	Limite de qualité	Référence de qualité	
Température de l'eau	°C	≤ 36*	≤ 33*	31
Transparence qualitative	SANS OBJET	–	–	normale
Fréquentation instantanée	SANS OBJET	–	–	0
Paramètres bactériologiques				
Entérocoques intestinaux	n/(100mL)	0	–	0
Pseudomonas aeruginosa	n/(100mL)	0	–	0
Staphylocoques pathogènes	n/(100mL)	0	–	0
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	–	≤100	1
Paramètres physico-chimiques				
pH	unité pH	6,9 ≤ – ≤ 7,7	–	7,4
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	–	–	1,2
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	0,4 ≤ – ≤ 1,4	–	0,7
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	–	–	2,1
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	≤ 0,6	–	0,9
Acide isocyanurique	mg/L	≤ 75	–	<10
Carbone organique total	mg(C)/L	–	≤ 5	5,8
Chlorures	mg/L	–	≤ 250	194

INTERPRETATION SANITAIRE

* uniquement pour les bains à remous

N.D. : Non-détecté / ILLISIBL : prolifération d'une flore interférente ne permettant pas le dénombrement / INCOMPT. : impossibilité d'établir le nombre de micro-organismes du fait de la saturation de la boîte de culture.



Eau de bonne qualité



Eau de qualité moyenne



Eau de mauvaise qualité

Le département santé-environnement de l'ARS assure le contrôle sanitaire des piscines ouvertes au public.

La qualité bactériologique et physico-chimique des eaux de piscines peut varier selon l'hygiène des baigneurs, la fréquentation et l'exploitation des installations.

Si l'eau est de qualité moyenne, des actions correctrices sont demandées à l'exploitant pour remédier aux écarts limités observés et permettre le maintien de la baignade.

Si l'eau est de mauvaise qualité, compte tenu des écarts importants aux exigences de qualité, une fermeture temporaire de bassin est généralement envisagée.

Edité le 30/04/2025

PISCINE LAMBALLE TERRE ET MER (LAMBALLE-ARMOR)

(0220220)

Contrôle sanitaire du 18/04/2025

réalisé à partir de 09h05

~PATAUGEoire
INTERIEURE

00238821

Paramètres environnementaux	Unités	Limite de qualité	Référence de qualité	
Température de l'eau	°C	≤ 36*	≤ 33*	31
Transparence qualitative	SANS OBJET	–	–	normale
Affichage des résultats sur le site	SANS OBJET	–	–	présence
Fréquentation instantanée	SANS OBJET	–	–	0
Paramètres bactériologiques				
Entérocoques intestinaux	n/(100mL)	0	–	0
Pseudomonas aeruginosa	n/(100mL)	0	–	0
Staphylocoques pathogènes	n/(100mL)	0	–	0
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	–	≤100	1
Paramètres physico-chimiques				
pH	unité pH	6,9 ≤ – ≤ 7,7	–	7,4
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	–	–	1,2
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	0,4 ≤ – ≤ 1,4	–	0,7
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	–	–	2,1
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	≤ 0,6	–	0,9
Acide isocyanurique	mg/L	≤ 75	–	<10
Carbone organique total	mg(C)/L	–	≤ 5	5,8
Chlorures	mg/L	–	≤ 250	194

INTERPRETATION SANITAIRE

* uniquement pour les bains à remous

N.D. : Non-détecté / ILLISIBL : prolifération d'une flore interférente ne permettant pas le dénombrement / INCOMPT. : impossibilité d'établir le nombre de micro-organismes du fait de la saturation de la boîte de culture.



Eau de bonne qualité



Eau de qualité moyenne



Eau de mauvaise qualité

Observations / Préconisations ARS

Teneur notable en matière organique (carbone organique total / chlore combiné). Il convient de veiller aux apports d'eau neuve (au moins 30 l/jour/baigneur), au lavage périodique des filtres et au rappel des règles élémentaires d'hygiène auprès des usagers (cf. courriel d'alerte des 18 et 22/04/2025).

Edité le 30/04/2025 par D. LE GUYADER