

RAPPORT D'ETUDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Commission de sécurité de l'Arrondissement de SAINT-MALO

Le ..15..septembre.1976

Commune de : ...LA .RICHARDAIS

ETABLISSEMENT :

- Nom ou raison sociale : CANTINE MUNICIPALE
- Adresse : rue de la Paix
- N° de P.C. : 36.248
- Classement : Type : N - Catégorie : 5ème catégorie

DESCRIPTION SOMMAIRE :

Bâtiment à deux niveaux : sous-sol partiel (sous la cuisine) comprenant les réserves et un garage.

Rez-de-chaussée : cuisine et une salle à manger de 120 m2 environ.

PRESCRIPTIONS :

- 1°/ Isoler la cuisine de la salle par une porte ou rideau coupe-feu 1/2 heure (cette porte ou rideau pourra être maintenu en position ouverture sous réserve d'asservir sa fermeture à un système de détection incendie).
- 2°/ Les appareils de cuisine n'étant pas prévus au dossier, se conformer à l'article N 75 du règlement de sécurité en ce qui concerne leur installation.
- 3°/ Prévoir un extincteur à eau pulvérisée pour la salle, un extincteur à poudre polyvalente pour le sous-sol et 1 CO 2 de 6 Kg dans la cuisine.



VU :

Saint - Malo, le 22 SEP. 1976
Le Sous-Préfet,

Claude CALIMEZ