

Travaux de mise en sécurité et prévention/protection contre les mouvements de terrain de talus rue du Port Favigo

CONSULTATION 2026027

Question posée sur Mégalis le 10/06/2026 :

Le marché prévoit le dévoiement des réseaux aériens par l'Entreprise. Cette démarche ne peut être réalisée qu'auprès des concessionnaires. A ce titre, et afin de solliciter l'intégralité des concessionnaires (Electricité et Télécom) nous vous remercions de nous communiquer les résultats des déclarations de Travaux (DT) ?

Réponse :

[Vous trouverez ci-joints les documents gestionnaires de réseaux.](#)

Question posée sur Mégalis le 16/06/2026 :

Nous souhaiterions confirmer la présence de câbles de plaquage verticaux à raison de 1 tous les 5 mètres prévus par le BPU s'ajoutant aux 2 lignes de plaquage prévues par la G2PRO.

Réponse : [Il est effectivement prévu des câbles verticaux de plaquage au marché sans qu'ils ne soient détaillés au PRO.](#)