

PU25-02 LOC-ENVEL_BarLogement

Rénovation d'une maison en bar épicerie et logement locatif

DPGF**Lot 09 ELECTRICITE - PLOMBERIE - VENTILATION - CHAUFFAGE**

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.	TVA
	<u>Bar épicerie</u>					
	<u>ELECTRICITE</u>					
1.2	ARMOIRE ELECTRIQUE					
<u>1.2.1</u>	<u>ARMOIRE GENERALE</u>					
1.2.1.1	Armoire générale 'puissance, éclairage et chauffage'	1	ens			20,0 %
	<i><u>Localisation :</u></i>					
	<i>Dégagement</i>					
1.3	INSTALLATION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT					
<u>1.3.1</u>	<u>ENTREE COMMUNE</u>					
1.3.1.1	Va-et-vient sur 1 point lumineux	1	ens			20,0 %
	<i><u>Localisation :</u></i>					
	<i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>					
1.3.1.2	Plafonnier	1	U			20,0 %
<u>1.3.2</u>	<u>BAR</u>					
1.3.2.1	Prise de courant 16 A, 2P+T, 230V	8	U			20,0 %
	<i><u>Localisation :</u></i>					
	<i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>					
1.3.2.2	Prise réseau	1	U			20,0 %
	<i><u>Localisation :</u></i>					
	<i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>					
1.3.2.3	Prise de courant cuisinière/four 32 A, 2P+T, 230V	1	U			20,0 %
	<i><u>Localisation :</u></i>					
	<i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>					
1.3.2.4	Inter simple allumage sur 2 points lumineux	2	ens			20,0 %
	<i><u>Localisation :</u></i>					
	<i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>					
1.3.2.5	Applique murale	2	U			20,0 %
1.3.2.6	Inter simple allumage sur 3 points lumineux	1	ens			20,0 %
	<i><u>Localisation :</u></i>					
	<i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>					
1.3.2.7	Plafonnier	5	U			20,0 %
1.3.2.8	Inter simple allumage sur 1 point lumineux	1	ens			20,0 %
	<i><u>Localisation :</u></i>					
	<i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>					
1.3.2.9	Bandeau led	1	U			20,0 %
<u>1.3.3</u>	<u>SNACK</u>					
1.3.3.1	Prise de courant 16 A, 2P+T, 230V	6	U			20,0 %
	<i><u>Localisation :</u></i>					
	<i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>					
1.3.3.2	Prise de courant plaque de cuisson / induction 32 A, 3P+N+T, 400 V	1	U			20,0 %
	<i><u>Localisation :</u></i>					
	<i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>					
1.3.3.3	Inter simple allumage sur 1 point lumineux	1	ens			20,0 %

	<u>Localisation :</u> - Selon plan et/ou tableau ci-dessous				
1.3.3.4	Plafonnier	1	U		20,0 %
1.3.3.5	Réglette led étanche	1	U		20,0 %
1.3.3.6	Alimentation BEC	1	U		20,0 %
<u>1.3.4</u>	<u>SALLE DU CAFE</u>				
1.3.4.1	Prise de courant 16 A, 2P+T, 230V	3	U		20,0 %
	<u>Localisation :</u> - Selon plan et/ou tableau ci-dessous				
<u>1.3.5</u>	<u>SALLE D'ACTIVITE</u>				
1.3.5.1	Prise de courant 16 A, 2P+T, 230V	5	U		20,0 %
	<u>Localisation :</u> - Selon plan et/ou tableau ci-dessous				
1.3.5.2	Prise réseau	1	U		20,0 %
	<u>Localisation :</u> - Selon plan et/ou tableau ci-dessous				
1.3.5.3	Inter simple allumage sur 1 point lumineux	1	ens		20,0 %
	<u>Localisation :</u> - Selon plan et/ou tableau ci-dessous				
1.3.5.4	Inter simple allumage sur 2 points lumineux	1	ens		20,0 %
	<u>Localisation :</u> - Selon plan et/ou tableau ci-dessous				
1.3.5.5	Plafonnier	1	U		20,0 %
1.3.5.6	Applique murale	2	U		20,0 %
<u>1.3.6</u>	<u>RESERVE</u>				
1.3.6.1	Prise de courant 16 A, 2P+T, 230V	3	U		20,0 %
	<u>Localisation :</u> - Selon plan et/ou tableau ci-dessous				
1.3.6.2	Prise de courant cuisinière/four 32 A, 2P+T, 230V	1	U		20,0 %
	<u>Localisation :</u> - Selon plan et/ou tableau ci-dessous				
1.3.6.3	Va-et-vient sur 2 points lumineux	1	ens		20,0 %
	<u>Localisation :</u> - Selon plan et/ou tableau ci-dessous				
1.3.6.4	Réglette led étanche	1	U		20,0 %
1.3.6.5	Alimentation VMC	1	U		20,0 %
<u>1.3.7</u>	<u>WC PERSONNEL</u>				
1.3.7.1	Inter simple allumage sur 1 point lumineux	1	ens		20,0 %
	<u>Localisation :</u> - Selon plan et/ou tableau ci-dessous				
1.3.7.2	Plafonnier	1	U		20,0 %
<u>1.3.8</u>	<u>WC PMR</u>				
1.3.8.1	Applique murale à détection	1	U		20,0 %
1.3.8.2	Prise de courant 16 A, 2P+T, 230V	1	U		20,0 %
	<u>Localisation :</u> - Selon plan et/ou tableau ci-dessous				
<u>1.3.9</u>	<u>TERRASSE NORD</u>				
1.3.9.1	Inter simple allumage sur 2 points lumineux	1	ens		20,0 %
	<u>Localisation :</u> - Selon plan et/ou tableau ci-dessous				
1.3.9.2	Applique murale extérieure	2	U		20,0 %
1.3.9.3	Applique murale extérieure à détection	1	U		20,0 %
<u>1.3.10</u>	<u>TERRASSE SUD</u>				
1.3.10.1	Va-et-vient sur 3 points lumineux	1	ens		20,0 %

	<u>Localisation :</u> - Selon plan et/ou tableau ci-dessous					
1.3.10.2	Applique murale extérieure	3	U			20,0 %
1.4	MAIN D'OEUVRE ELECTRICITE					
1.4.1	Main d'oeuvre	1	ens			20,0 %
1.5	CHAUFFAGE					
<u>1.5.1</u>	<u>CIRCUITS D'ALIMENTATION D'APPAREILS DE CHAUFFAGE DE FAIBLE PUISSANCE</u>					
1.5.1.1	Alimentation de radiateur électrique	2	ens			20,0 %
1.5.2	Radiateurs électriques à circuit imprimé, classe 1	2	U			20,0 %
	<u>Localisation :</u> - Selon PLAN D'ELECTRICITE, puissance selon calculs de l'entreprise					
1.6	ECLAGE DE SECURITE					
1.6.1	BAES	3	U			20,0 %
	<u>Localisation</u> Suivant plans					
1.7	DIVERS					
1.7.1	Consignation des réseaux existants	1	ens			20,0 %
	<u>PLOMBERIE - VMC</u>					
2.2	INSTALLATION DE CHANTIER					
2.2.1	Branchements provisoires	1	Fft			20,0 %
2.3	PLOMBERIE					
2.3.1	Nourisse de distribution	1	ens			20,0 %
2.3.2	Alimentation en eau des équipements sanitaires	1	ens			20,0 %
2.3.3	Evacuation des EV/EU	1	ens			20,0 %
	<u>Localisation</u> Compris rince verre, lave verre et lave vaisselle					
2.4	SANITAIRES					
2.4.1	Wc	1	ens			20,0 %
	<u>Localisation</u> WC personnel					
2.4.2	Evier FRANKE	1	U			20,0 %
2.4.3	Lave-mains	1	U			20,0 %
2.4.4	WC PMR	1	U			20,0 %
2.4.5	Lavabo PMR	1	U			20,0 %
2.5	PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE					
2.5.1	BEC 15 litres	1	U			20,0 %
	<u>Localisation</u> Sous évier dans le coin snack					
2.6	VMC					
2.6.1	Ensemble VMC	1	Fft			20,0 %
	<u>Localisation</u> Réserve					
2.6.2	Extracteur d'air	1	Fft			20,0 %
	<u>Localisation</u> WC public					
2.7	DIVERS					
2.7.1	Déplacement compteur d'eau	1	Fft			20,0 %
2.7.2	Consignation des réseaux existants	1	ens			20,0 %
2.7.3	Entrée d'air	3	U			20,0 %
2.7.4	Adaptation de l'existant	1	ens			20,0 %
	<u>Logement</u>					

	ELECTRICITE				
1.2	ARMOIRE ELECTRIQUE				
1.2.1	ARMOIRE GENERALE				
1.2.1.1	Armoire générale 'puissance, éclairage et chauffage' <i>Localisation :</i> <i>Dégagement</i>	1	ens		10,0 %
1.3	INSTALLATION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT				
1.3.1	PALIER				
1.3.1.1	Prise de courant 16 A, 2P+T, 230V <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	U		10,0 %
1.3.1.2	Va-et-vient sur 1 point lumineux <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	ens		10,0 %
1.3.1.3	Applique murale	1	U		10,0 %
1.3.1.4	Alimentation VMC	1	U		10,0 %
1.3.2	SALLE A MANGER / CUISINE				
1.3.2.1	Prise de courant 16 A, 2P+T, 230V <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	6	U		10,0 %
1.3.2.2	Prise double USB + USB □ C <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	U		10,0 %
1.3.2.3	Prise réseau <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	U		10,0 %
1.3.2.4	Prise de courant cuisinière/four 32 A, 2P+T, 230V <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	U		10,0 %
1.3.2.5	Prise de courant hotte 16 A, 2P+T, 230 V <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	U		10,0 %
1.3.2.6	Prise de courant lave-linge 16 A, 2P+T, 230V <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	U		10,0 %
1.3.2.7	Prise de courant lave-vaisselle 16 A, 2P+T, 230V <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	U		10,0 %
1.3.2.8	Inter simple allumage sur 1 point lumineux <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	ens		10,0 %
1.3.2.9	Réglette Led étanche	1	U		10,0 %
1.3.2.10	Inter simple allumage sur 2 points lumineux <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	ens		10,0 %
1.3.2.11	Plafonnier	2	U		10,0 %
1.3.3	DEGAGEMENT				
1.3.3.1	Prise de courant 16 A, 2P+T, 230V <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	2	U		10,0 %
1.3.3.2	Va-et-vient sur 1 point lumineux <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	ens		10,0 %
1.3.3.3	Plafonnier	1	U		10,0 %

1.3.4	CHAMBRE 1				
1.3.4.1	Prise double USB + USB□C <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	U		10,0 %
1.3.4.2	Prise de courant 16 A, 2P+T, 230V <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	3	U		10,0 %
1.3.4.3	Va-et-vient sur 1 point lumineux <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	ens		10,0 %
1.3.4.4	Plafonnier	1	U		10,0 %
1.3.4.5	Prise réseau <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	U		10,0 %
1.3.5	CHAMBRE 2				
1.3.5.1	Prise double USB + USB□C <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	U		10,0 %
1.3.5.2	Prise de courant 16 A, 2P+T, 230V <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	4	U		10,0 %
1.3.5.3	Va-et-vient sur 1 point lumineux <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	ens		10,0 %
1.3.5.4	Plafonnier	1	U		10,0 %
1.3.5.5	Prise réseau <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	U		10,0 %
1.3.6	CHAMBRE 3				
1.3.6.1	Prise double USB + USB□C <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	U		10,0 %
1.3.6.2	Prise de courant 16 A, 2P+T, 230V <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	3	U		10,0 %
1.3.6.3	Va-et-vient sur 1 point lumineux <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	ens		10,0 %
1.3.6.4	Plafonnier	1	U		10,0 %
1.3.7	SALLE D'EAU				
1.3.7.1	Prise de courant 16 A, 2P+T, 230V <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	2	U		10,0 %
1.3.7.2	Inter simple allumage sur 1 point lumineux <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	ens		10,0 %
1.3.7.3	Plafonnier	1	U		10,0 %
1.3.8	WC				
1.3.8.1	Inter simple allumage sur 1 point lumineux <i>Localisation :</i> <i>- Selon plan et/ou tableau ci-dessous</i>	1	ens		10,0 %
1.3.8.2	Spot	1	U		10,0 %
1.4	MAIN D'OEUVRE ELECTRICITE				
1.4.1	Main d'oeuvre	1	ens		10,0 %

1.5	CHAUFFAGE				
<u>1.5.1</u>	<u>CIRCUITS D'ALIMENTATION D'APPAREILS DE CHAUFFAGE DE FAIBLE PUISSANCE</u>				
1.5.1.1	Alimentation de radiateur électrique	5	ens		10,0 %
<u>1.5.2</u>	<u>RADIEURS ELECTRIQUES SECHE-SERVIETTES</u>				
1.5.2.1	Radiateur sèche-serviettes, classe II	1	U		5,5 %
	<u>Localisation :</u> - Salle de bains, puissance selon calculs de l'entreprise				
1.5.3	Radiateurs électriques à circuit imprimé, classe 1	4	U		10,0 %
	<u>Localisation :</u> - Selon PLAN D'ELECTRICITE, puissance selon calculs de l'entreprise				
1.6	DIVERS				
1.6.1	Consignation des réseaux existants	1	ens		10,0 %

	<u>PLOMBERIE - VMC</u>				
2.2	PLOMBERIE				
2.2.1	Nourisse de distribution	1	ens		10,0 %
2.2.2	Alimentation en eau des équipements sanitaires	1	ens		10,0 %
2.2.3	Evacuation des EV/EU	1	ens		10,0 %
2.3	SANITAIRES				
2.3.1	Wc	1	ens		10,0 %
	<u>Localisation</u> WC R+1				
2.3.2	Robinet et siphon	2	ens		10,0 %
	<u>Localisation</u> Machine à laver, lave vaisselle				
2.3.3	Meuble PRIMEO PACK ALTERNA 60 cm	1	U		10,0 %
	<u>Localisation</u> SDE 2 R+1				
2.3.4	Cabine de douche	1	U		10,0 %
2.3.5	Evier	1,00	P-M		10,0 %
2.4	PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE				
2.4.1	Ch chauffe-eau existant	1	Fft		10,0 %
2.5	VMC				
2.5.1	Ensemble VMC	1	Fft		10,0 %
	<u>Localisation</u> Au niveau du palier dans les combles				
2.6	DIVERS				
2.6.1	Consignation des réseaux existants	1	ens		10,0 %
2.6.2	Entrée d'air	4	U		10,0 %
2.6.3	Adaptation de l'existant	1	ens		10,0 %

ELECTRICITE
PLOMBERIE - VMC
ELECTRICITE
PLOMBERIE - VMC

Récapitulatif
Bar épicerie
Logement

Total	
Montant HT	

TVA	
Montant TTC	

Le client

A..... , le

L'entreprise soussignée

A..... , le